

2022年 4月 1日

お客様 各位

〒604-0845

京都市中京区烏丸通御池上る

ニチコン株式会社

環境担当窓口 堀井 清吾

Tel 075-241-5320

(公印省略)

オイルコンデンサ類のPCB使用について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記のことにつきまして、以下のとおり報告させていただきます。

記

下記製品については、PCB油使用のコンデンサ機器類（高濃度PCB機器）に該当します。

つきましては、「電気事業法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づいて適切な処置を行って頂きますようお願いいたします。

1. 対象品

機器名称	表示記号
オイルコンデンサ	SPF、TPF、TPA、TPB、TPE、DF式、SAD、SAT、HPP、SF、 TCS、TCB、AIB、TES、TEB、SFAI、TPFI、TPEI
リアクトル（油入）	SRD、SD

2. 関連サイト（ニチコン公式ホームページ）

「PCB 使用コンデンサの判別について」

https://www.nichicon.co.jp/business/capacitors_power_equipment/pcb/eco01/

「PCB 含有コンデンサ油量参考値」

https://www.nichicon.co.jp/business/capacitors_power_equipment/pcb/eco02/

「PCB関連でよくあるご質問と回答（FAQ）」

https://www.nichicon.co.jp/business/capacitors_power_equipment/pcb/eco04/

以上