


系統 単相3線 100/200V



スマートメーターを
設置している場合

契約ブレーカまたはMCCB
※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
契約ブレーカがない場合は、自動切替開閉器
保護のため、必ず配線用遮断器(MCCB)を
設置してください。

逆流防止用CT

系統/自立ケーブル
(~20m : CV 5.5sq x 3C,
20m~30m : CV 8sq x 3C,
30m~40m : CV 14sq x 3C)

【ESS-U5シリーズ】
配線タイプ
<⑧I-B-3>

一次送り配線(1)
特定負荷対応型(B)
外付け太陽光あり(3)
[停電時連系運転しない]

Ver.1.0

接地線
(IV5.5sq以上)
C種接地



お客様スマホ
各種サーバ
HEMS

蓄電池ユニット
ES-E1M1 (7.7kWh)
ES-E1L1 (9.7kWh)

※外付け太陽光パワコン1と外付け太陽光パワコン2
の定格の合計は14kW以下