

□ :PF管コネクタ

系統 単相3線 100/200V

スマートメーターを
設置している場合

スマートメーター

UNW

WH

WH

系統/自立

V2H BT

BT

BT

FG

E UN W

幹線ケーブル1

幹線ケーブル2

主幹ブレーカ

75AT

家庭負荷

分岐ブレーカ

中継BOX

家庭負荷

中継ケーブル

蓄電システム用
ブレーカ (ELCB)

C種接地

パワーコンディショナ(ES-T3*)

PV1 PV2 PV3 PV4

V2H BT

BT

BT

FG

E UN W

系統/自立

BT V2H DIST AC CT CT REMOTE

Φ28

Φ28

Φ28

リモコンケーブル

AC CTケーブル

分電盤進出ケーブル

系統/自立ケーブル
(~20m: CV8sq×3C,
20~40m: CV7sq×3C)

PCS_FG線 (IV5.5sq以上)

室内リモコン
(ES-R6*)

LANケーブル

ルーター等

ネットワーク

太陽電池

太陽電池架台

太陽電池

太陽電池

太陽電池

太陽電池

太陽電池架台

C種接地

【注意事項】

- ・自動切替開閉器
- ・主幹ブレーカ
家庭負荷の
契約容量を
最大90Aを
- ・パワーコンディショナ
- ・パワーコンディショナ
(外部ノイズに
おそれがある)
- ・送り配線、渡り配線
- ・施工後、盤内
- ・AC CTは、必ず

・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。